



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 21-26-80, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpr-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 152 / 1 / 102

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Бурятский республиканский индустриальный техникум», зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28А (ИНН 0326481349, ОГРН 1080327001149)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики Бурятия по пожарному надзору полковника внутренней службы Скворца К.С. № 152 от «19» августа 2019, ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

« 21 » августа 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

« 23 » августа 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

« 29 » августа 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

« 02 » сентября 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

проведена внеплановая, выездная проверка Главным государственным инспектором г. Улан-Удэ

Республики Бурятия по пожарному надзору подполковником внутренней службы Брянским Дмитрием Ивановичем, государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений, территорий Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум», расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28А, ул. Воронежская, 4, 5, ул. Тракторная, 5, ул. Тракторная 1п

(Ф.И.О.инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителем АХЧ БИИОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» Дыленовым Владимиром Иннокентьевичем

(указывается должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений всех зданий техникума: ул. Гагарина, 28А, ул. Воронежская, 4, 5, ул. Тракторная, 5, ул. Тракторная 1п	п.21 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	30.04.2020	
2.	Не обеспечено дублирование сигнала систем автоматической пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г., ч. 7 ст.83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.04.2020	
Ул. Гагарина, 28 «А»				
3.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода с учебного корпуса (фактически ширина 0,7м при требуемой 1,2м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.04.2020	
4.	Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа здания мастерских (кабинет иностранных языков)	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.04.2020	
5.	Предъявленные документы, не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум), на путях эвакуации, в коридоре учебного корпуса 1,2,3 этажей.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.04.2020	
Ул. Воронежская, 4,5				
6.	Не отделены между собой соответствующими ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения слесарной мастерской (класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1) и помещения общежития (класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2) по ул. Воронежская, 4.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и помещений»	30.04.2020	

7.	Не соответствует требованиям ширина и высота эвакуационных выходов в общежитии по ул. Воронежская, 4.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.04.2020	
8.	Предъявленные документы, не подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум) на путях эвакуации на 1,2,3 этажах общежития.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.04.2020	
9.	Предъявленные документы, не подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум) на путях эвакуации 2,3 этажах учебного корпуса.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Улан-Удэ по пожарному надзору

Сурикова И.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

**И.о. директора ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум» Сындеева Ю.Ф.**

(должность, фамилия, инициалы)

«02» сентября 2019 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99

