

Роспотребнадзор



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

г. Улан-Удэ  
(место составления акта)

«06» ноября 2018 г., 10 час.00 мин \\  
(дата составления акта, время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 311

В период времени с 14 час. 00 мин. «09» октября 2018 г. до 10 час. 00 мин. «06» ноября 2018 г. по адресам: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28А; 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.5; ул. Воронежская, д.4; 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, д.5; 671410 Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Хоринская, д.68, (место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ И.Н. Скосырской № 311 от «08» октября 2018 г., (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее ГБПОУ «БРИТ»), ОГРН 1080327001149, ИНН 0326481349 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

" \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 09.10.2018 – 06.11.2018, 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия (Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): директор ГБПОУ «БРИТ» в 11 час. 00 мин. «08» октября 2018 г. \_\_\_\_\_ Белоусов А.Е.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Жаркой Евгения Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков, регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Участвующие лица: нет (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии).

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий по административно-хозяйственной части ГБПОУ «БРИТ» Дыленова В.И. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: ГБПОУ «БРИТ»

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: **выявлены**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **выявлены**

В ходе проверки выявлено: Согласно ранее выданному предписанию об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №429 от 23 декабря 2016 г, (далее предписание) срок исполнения истек 01 сентября 2018 г. ответственность за выполнение мероприятий по предписанию возложена на юридическое лицо Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум». Предписание включает 19 пунктов, из которых не выполнено или частично выполнены 3 пункта, а именно:

**Пункт №8 предписания выполнен частично.** Не предусмотрено в помещении столовой объемно-планировочных решений, набора помещений и оборудования, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Загрузку пищевых продуктов в складские помещения осуществляют через овощной, мясорыбный и горячие производственные цеха. Тестомес и стол для приготовления теста установлен в мясорыбном цехе, что является нарушением ст.ст. 11,17. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ № 52-ФЗ), п.2.3. санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), предусматривающих, что в столовых, работающих на продовольственном сырье и (или) полуфабрикатах, должны быть предусмотрены объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию.

**Пункт №9 предписания выполнен частично.** Не проведен ремонт (замена) плитки пола в овощном, горячем цехах, моечной посуды. Плитка пола с дефектами, трещинами, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию и является нарушением ст.ст. 11, 17. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее–ФЗ№52-ФЗ), п. 5.5. 5.6. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 6 ноября 2001 г, предписывающее, что полы выполняются из ударопрочных материалов, исключая скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам.

**Пункт №13 предписания не выполнен.** Душевые не предусмотрены на каждом этаже 4-этажного здания, функционирует 1 общая душевая для мальчиков и девочек на 1 этаже (по графику), что является нарушением ст. 11, 24. Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ № 52-

ФЗ), п. 3.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 №23, предусматривающее, что в общежитиях, кроме общежитий квартирного типа (жилых домов, квартир), должны быть предусмотрены душевые. В многоэтажных общежитиях вышеназванные помещения следует предусматривать на каждом этаже.

Администрацией ГБПОУ «БРИТ» от 02.11.2018 представлено письмо о частичном устранении выявленных нарушении предписания № 429 от 23.12.2018 г. (тестомес перенесен в горячий цех, в помещений столовой по ул. Воронежская, д.5 полы окрашены краской).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**
- нарушения выявлены: **выявлены**

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (Жаркой Е.В.) \_\_\_\_\_ (Сыннеева Ю.Ф.)  
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Лицу, на которое возлагается ответственность за выявленные правонарушения (их должность, фио, тел): законному представителю юридического лица Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум» ВРИО директора Сыннеевой Юлии Федоровне - явиться для составления протокола об административном правонарушении по ч.1.ст.19.5. КоАП РФ в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 456, остановка «Товары Бурятии», каб. № 103 в «10» час «00» мин «07» ноября 2018 г.

При себе иметь паспорт. \_\_\_\_\_ (Сыннеева Ю.Ф.)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 311 от «08» октября 2018 года, уведомление о проведении внеплановой проверки №03-00-03/16-6238-2018 от «08» октября 2018г, копия предписания № 429 от 23 декабря 2018 г., объяснение законного представителя юридического лица ВРИО директора Сыннеева Ю.Ф., письмо ГБПОУ «БРИТ» исх.№420 от 02.11.2018 г., и другие материалы проверки.

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в «10» час. «00» мин. «06» ноября 2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
по гигиене питания, по гигиене детей и  
подростков, регистрации и лицензирования  
Управления Роспотребнадзора по РБ  
(должность)

  
(подпись)

Жаркой Е.В.  
(ФИО)

Заведующий по АХЧ ГБПОУ «БРИТ»  
(должность)

  
(подпись)

Дыленов В.И.  
(ФИО)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке специалистов, экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Проведение мероприятия по контролю (надзору) окончено в «10» час. «00» мин.  
«06»ноября 2018 г.

Законный представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
присутствовавши(е)й при мероприятии по контролю (надзору), с настоящим актом  
проверки ознакомлен(ы), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель юридического лица


ВРИО директора ГБПОУ «БРИТ»  
(должность)

  
(подпись)

(Сындеева Ю.Ф.)  
(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного (-ых) должностного(-ых) лица (лиц), проводивших проверку)

<b>«Материалы приняты»</b>	
<u>Начальник отдела санитарного надзора</u> <u>Управления Роспотребнадзора по РБ</u>	
_____	Богданова О.Г.
Подпись	Фамилия Имя Отчество
«    » _____	2018



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 21-26-80, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 153 / 1 / 87**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Бурятский республиканский индустриальный техникум», зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28А (ИНН 0326481349, ОГРН 1080327001149)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору Брянского Д.И. № 153 от «11» сентября 2018 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

“ 14 ” сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

“ 10 ” октября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2,5

“ 11 ” октября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 3,5

проведена внеплановая, выездная проверка Главным государственным инспектором г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору подполковником внутренней службы Брянским Дмитрием Ивановичем, государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений, территорий Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум», расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28А, ул. Воронежская, 4, 5, ул. Тракторная, 5, ул. Тракторная 1п

(Ф.И.О. инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителем АХЧ ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» Дыленовым Владимиром Иннокентьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

		п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
<b>Ул. Гагарина, 28 «А»</b>				
8.	Отсутствуют на дверях лестничных клеток уплотнения в притворах в учебном корпусе, в здании общежития.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
9.	На путях эвакуации частично отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (лестничные клетки здания учебного корпуса)	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	03.06.2019	
10.	На путях эвакуации частично отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (позажаные коридоры общежития.)	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	03.06.2019	
11.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода с учебного корпуса (фактически ширина 0,7м при требуемой 1,2м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
12.	Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа здания мастерских (кабинет иностранных языков)	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
13.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в подвальном помещении общежития.	ст.ст. 4,5,6, ст.ст. 54, 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, НПБ 110-03 табл. 3 п. 38, СП 5.13130.2009 таб. А.1 п. 9	03.06.2019	
14.	Предъявленные документы, не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум), на путях эвакуации, в коридоре учебного корпуса 1,2,3 этажей.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2019	
<b>Ул. Воронежская, 4,5</b>				
15.	Не отделены между собой соответствующими ограждающими конструкциями с нормируемы-	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Техни-	03.06.2019	

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений всех зданий техникума: ул. Гагарина, 28А, ул. Воронежская, 4, 5, ул. Тракторная, 5, ул. Тракторная 1п	п.21 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	03.06.2019	
2.	Не обеспечено дублирование сигнала систем автоматической пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г., ч. 7 ст.83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.06.2019	
<b>Ул. Тракторная, 5</b>				
3.	Находится в нерабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация в помещениях учебного корпуса.	п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	03.06.2019	
4.	Находится в нерабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация в помещениях мастерских, столярной мастерской.	п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	03.06.2019	
5.	На путях эвакуации частично отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (лестничные клетки здания учебного корпуса)	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	03.06.2019	
6.	Отсутствует второй эвакуационный выход из здания мастерских	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
7.	Отсутствуют на дверях лестничных клеток уплотнения в притворах в учебном корпусе.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.06.2019	

	ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения слесарной мастерской (класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1) и помещения общежития (класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2) по ул. Воронежская, 4.	ческий регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и помещений»		
16.	Не соответствует требованиям ширина и высота эвакуационных выходов в общежитии по ул. Воронежская, 4.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
17.	Предъявленные документы, не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум) на путях эвакуации на 1,2,3 этажах общежития.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2019	
18.	Предъявленные документы, не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум) на путях эвакуации 2,3 этажах учебного корпуса.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2019	
<b>Ул. Тракторная, 1 «П»</b>				
19.	Прибор Автоматической пожарной сигнализации расположен в помещении без круглосуточного пребывания в нем дежурного персонала.	п. 13.14.5, 13.14.12 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования.	03.06.2019	
20.	Не определены категории по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класс зоны.	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	03.06.2019	

