

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(Забайкальское управление Ростехнадзора)

670034, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28А, тел. 44-09-90, факс 46-06-43, E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 381/09-12-2018
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«26» декабря 2018г.
(Дата вынесения)

г. Улан-Удэ
(Место вынесения)

Мною, Ио. начальника Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Овсянкиным Александром Петровичем
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение)
служебное удостоверение ТО №16-0043 от 30 декабря 2016 года
(№ и дата выдачи служебного удостоверения)

В отношении – Дыленова Владимира Иннокентьевич, работающего руководителем АХЧ Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум», расположенного по адресу: ул. Гагарина 28А» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, проживающего по адресу: ул. Жердева 140 А кв. 85, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

- (1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес
(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес:
(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

рассмотрено дело об административном правонарушении от 26.12.2018г. №381/09-12-2018 по ст.9.11и установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения:

1. Причиной совершения правонарушения является невыполнение должностной инструкции от 07.05.2016г, руководителем АХЧ Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум» по обеспечению содержания электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатации в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.Условиями, способствовавшими совершению правонарушения, является отсутствие должного контроля со стороны директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум» в отношении руководителя АХЧ Дыленова Владимира Иннокентьевича должностной инструкции от 07.05.2016 г

На основании ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Обязываю директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум» принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений со стороны руководителя АХЧ Государственного бюджетного



учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум» Дыленова Владимира Иннокентьевича.

Информацию о принятых мерах представить в: Забайкальское управление Ростехнадзора по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50лет Октября 28А в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст.19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ио. начальника Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями

Овсянкин А.П.

(фамилия, инициалы)

(должность лица, вынесшего определение)

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте:

Рук. АХУ

(должность)

(дата, номер заказного письма, уведомления)
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Данилов Р.С. Радугин

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)