

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**
(Забайкальское управление Ростехнадзора)

проспект 50-летия Октября, 28А, г. Улан-Удэ, 670034 тел. 44-09-90, факс 46-06-43, e-mail:org@bur.gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №381/09-12-2018
о назначении административного наказания

г.Улан-Удэ
(место рассмотрения дела)

26.12.2018 г.
(дата рассмотрения дела)

11 часов
(время рассмотрения дела)

Ио. начальника Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Забайкальского управления Ростехнадзора Овсянкин Александр Петрович

(полное наименование должности, территориального органа Ростехнадзора, фамилия, инициалы лица, вынесшего постановление)

(далее Управление) на основании ст. 23.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ
(23.30, 23.31, 23.56)

(далее КоАП РФ), п. 5.5. Положения о Забайкальском управлении Ростехнадзора (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 266) рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, протокол №376/09-12-2018 от 18.12.2018 г.

(дата и номер протокола, постановление прокурора)

возбужденного в отношении: Дыленова Владимира Иннокентьевича, руководителя АХЧ Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум»

(фамилия, имя, отчество, должностного лица, в отношении которого рассматривается дело)

по статье 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
Дело рассмотрено и постановление вынесено в присутствии Дыленова Владимира Иннокентьевича

Дело рассмотрено и постановление вынесено в отсутствие _____
который(ая) извещен(а) о времени и месте рассмотрения настоящего дела
Протокол об административном правонарушении №381/09-12-2018 от 20 декабря 2018г.;
Определение о назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении от 20.12.2018 г. №381/09-12-2018

(наименование и реквизиты документа, которым осуществлено извещение)

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.4, 25.5, 25.6, 29.3, 30.1 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ

(подпись физического лица, в отношении которого рассматривается дело, его представителя)

(подпись свидетеля)

Ф.И.О Дыленов Владимир Иннокентьевич

Место работы: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский Республиканский индустриальный техникум»

Полное наименование должности – руководитель АХЧ

Дата рождения 23.01.1963г., место рождения г.Ангарск, Иркутской обл.

Место регистрации (жительства) ул.Жердева 140 А кв. 85, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия
(по паспортным данным и фактическое)

Паспортные данные 81 08 189062 выдан ТП №1УФМС России по Республике Бурятия в Октябрьском районе, г.Улан-Удэ 14.02.2008 г.

(заполняется при наличии данных)

ИНН, свидетельство о регистрации, ОГРН

(для индивидуальных предпринимателей)

При осуществлении плановой выездной проверки Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский Республиканский индустриальный техникум»

(указать обстоятельства обнаружения административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение при осуществлении проверки, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений)

Время обнаружения (совершения) правонарушения 15-00ч. 20.12.2018г

Место обнаружения (совершения) правонарушения: ул. Гагарина 28 «А», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский Республиканский индустриальный техникум»

(место проведения проверки)

(адрес, наименование подразделения предприятия, другие данные, позволяющие определить место совершения (обнаружения))

УСТАНОВИЛ

наличие в действиях (бездействии) Дыленова Владимира Иннокентьевича

(фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

наличие в действиях (бездействии) Дыленова Владимира Иннокентьевича

(фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

следующих нарушений правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

(указать вид нарушений, исходя из названия статей КоАП РФ, например: нарушение правил эксплуатации энергопотребляющих установок и т.п.):

При проведении проверки выявлены следующие нарушения:

- Не обеспечено проведение проверки электрических схем с отметкой на них о проверке соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года. Нарушение п.1.2.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), п.7.3 Проверочный лист (далее ПЛ)

- В организации не составлен график проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования. Нарушение п.1.6.3 ПТЭЭП, п.4.2 ПЛ

- Не обеспечено в организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении: первичного, повторного, внепланового, стажировки, допуска к работе. Нарушение ПТЭЭП 1.7.9 приложение 3; п.40,40.1,40-2,40-3,40.4 ПЛ.

- Ответственный за электрохозяйство имеет группу допуска 3 по электробезопасности, вместо соответствующей 4 группы. Нарушение п.1.2.7 ПТЭЭП, п.8 ПЛ.

- В организации не составлен перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем. Нарушение п. 8.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Мин. труда и соц. Защиты РФ от 24.07.2013 г. №328-Н (далее ПОТЭЭ), зарегистрированным Минюстом России от 12.12.2013 №30593 с изменениями п.271 ПЛ.

- Не представлено распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок. Нарушение ПОТЭЭ п.3.1, 3.3 ПЛ.236

- В организации не заведены журналы: дефектов и неполадок, выдачи и возврата ключей от электроустановок, оперативный, учёта работ по нарядам и распоряжениям, журнал по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок. Нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП, п.52.4, п.52.6 ПЛ

- Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию электроустановок следующей документации: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок. Нарушение п.1.8.2 ПТЭЭП, п.46 ПЛ.

- Не представлены протоколы профилактических испытаний измерения сопротивления изоляции вводных кабелей (от ТП до зданий) и электропроводки, петля фаза-нуль контура заземления, металлосвязи (канализации, отопления и холодного водоснабжения, ванн, моек, электрооборудования) к системе заземления, испытания УЗО. Нарушение п.2.7.3, п.2.7.4 ПТЭЭП, п.171, п.172 ПЛ. п.2.7.19, приложение 3 ПТЭЭП, п.180 ПЛ.

- Не обеспечено в организации в наличие запирающих устройств силовых щитов в общежитии по ул. Воронежская 4. Нарушение п.2.2.4 ПТЭЭП, ПЛ. 69

- В организации не проведены работы по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ-0.4 кВ. в учебном корпусе по ул. Гагарина 28 «А» Нарушение п.2.2.17 ПТЭЭП ПЛ 79

- В организации на силовых щитах и щитках освещения плохо читаемые надписи, указывающих

назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов в общежитии по ул. Воронежская 4. Нарушение п.2.2.20 ПТЭЭП 83.1 ПЛ

- В организации не выполнена основная система уравнивания потенциалов: в общежитии по ул. Воронежская 4 холодное водоснабжение не присоединено к сети заземления, в учебном корпусе по ул. Тракторная 5 и в общежитии по ул. Гагарина 28 «А» холодное водоснабжение и отопление не присоединены к сети заземления. Нарушение ПТЭЭП п.2.7.1; п.171, п.172 ПЛ

- В организации отсутствует дополнительная система уравнивания потенциалов: моечных ванн и моек в учебном корпусе столовой по ул. Тракторная 5, моек в учебном корпусе столовой по ул. Воронежская 5. Нарушение ПТЭЭП п.2.7.6; п.171, п.172.2 ПЛ.

- В организации в столовых учебных корпусов, расположенных по ул. Гагарина 28 «А», Тракторная 5 на групповых линиях, питающих розеточные группы водонагревателей не установлены УЗО (устройство-защитного отключения) с номинальным током срабатывания 30 мА. Нарушение п. 2.7.19, приложение 3 ПТЭЭП, п.180 ПЛ.

- Не имеется в организации распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности. Нарушение п.1.4.4 ПТЭЭП, п.16.2 ПЛ

- Не составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала. Нарушение Пункт 1.4.4, приложение 1, ПТЭЭП, п.16.1 ПЛ

- Отсутствуют испытанные средства защиты. Нарушение п.1.2.6 ПТЭЭП, ПЛ.7.2

В должностные обязанности, Дыленова Владимира Иннокентьевича который назначен руководителем АХЧ Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский Республиканский индустриальный техникум», приказ №03-02/29 от 22.05.2018г.

(фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) входит выполнение обязанностей по обеспечению организации административно-хозяйственной работы в Учреждении в соответствии с требованиями НТД, что подтверждается должностной инструкцией от 07.05.2016г. п.2.2; 2.21

(указать должностную инструкцию, приказ, либо иной документ, устанавливающий обязанности должностного лица) не заполняется для индивидуальных предпринимателей

Таким образом, установлена вина Дыленова Владимира Иннокентьевича

(Фамилия Имя Отчество должностн в отношении которого рассматривается дело)

Руководствуясь ст. 23.31 и ст. 29.1-29.13 КоАП РФ, с учетом:
23.30, 23.31, 23.56

- характера совершенного правонарушения, личности виновного - _____;
- имущественного положения виновного - _____;
- обстоятельств, смягчающих административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ) - _____;
- обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ) - _____

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Дыленова Владимира Иннокентьевича

(Фамилия Имя Отчество должностного лица, в отношении которого рассматривается дело)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.11 КоАП РФ и назначить должностному лицу наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей

(сумма прописью)

В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки (ст. 31.5 КоАП РФ).

Штраф должен быть перечислен в доход местного бюджета на счет УФК по РБ (Забайкальское управление Ростехнадзора), л/с 04021А18270, ИНН 7536010966, КПП 753601001, ОКТМО: 81701000, БИК 048142001, банк: Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ

корр. счет банка: нет.

Счет корреспондента: 40101810600000010002,

Код бюджетной классификации: 498 1 16 41 000 01 6000 140- денежные взыскания за административные правонарушения.

УИН 4987 536 1812 381912203

В целях надлежащей идентификации платежа, при оплате штрафа необходимо указывать номер и дату вынесения постановления.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Неуплата административного штрафа в указанный срок является административным правонарушением, за которое ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Подпись должностного лица вынесшего постановление

Ио.начальника Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Забайкальского управления Ростехнадзора Овсянкин Александр Петрович

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Копию настоящего постановления получил (а) _____ 26.12.18
(фамилия, инициалы, дата, подпись лица, в отношении которого рассмотрено дело)

Копия настоящего постановления направлена по адресу

(адрес, дата, номер заказного письма)

Настоящее постановление вступило в силу « _____ » _____ 2018 г.*

*заполняется по истечении срока для обжалования и вступления постановления в силу при направлении в службу судебных приставов